

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт

Дата: 19.06.2024 г. Наименование (потребитель/ТСО): ПАО "Заволжский моторный завод"

-	пс ГПП-1 фид. №2	пс ГПП-1 фид. №24	пс ГПП-1 фид. №21	пс ГПП-1 фид. №43	пс ГПП-1 фид. №ТСН	пс ГПП-2 фид. №22	пс ГПП-2 фид. №1	пс ГПП-2 фид. №58	пс ГПП-2 фид. №35	пс ГПП-2 фид. №ТСН	итого			Итого, с учетом сторонних (сумма колонок (11+12+13))	Сторонние	Всего по договору без сторонних потребителей (14-15)
											по напряжению ВН	по напряжению СН1	по напряжению СН2			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0:00:00	0.468	0.854	1.022	0.412	0.003	0.586	2.408	1.120	1.718	0.002	8.592			8.592	8.087	0.505
1:00:00	0.443	0.764	1.165	0.409	0.003	0.505	2.095	1.302	1.713	0.002	8.399			8.399	7.768	0.631
2:00:00	0.313	0.908	1.230	0.411	0.003	0.419	1.888	1.284	1.559	0.002	8.016			8.016	7.518	0.498
3:00:00	0.321	0.979	1.110	0.410	0.003	0.393	1.923	1.481	1.579	0.002	8.200			8.200	7.747	0.453
4:00:00	0.407	0.960	1.040	0.408	0.003	0.404	1.739	1.253	1.313	0.002	7.527			7.527	7.070	0.457
5:00:00	0.455	0.832	1.185	0.418	0.003	0.584	1.827	1.509	1.570	0.002	8.383			8.383	8.014	0.369
6:00:00	1.142	0.975	1.596	0.520	0.003	0.982	1.924	1.291	1.759	0.002	10.193			10.193	9.436	0.757
7:00:00	3.605	1.546	2.572	0.841	0.003	1.813	2.043	1.553	2.657	0.002	16.632			16.632	15.077	1.555
8:00:00	4.014	2.159	3.017	1.081	0.003	2.561	2.426	1.525	3.405	0.002	20.192			20.192	18.357	1.834
9:00:00	3.777	1.949	2.457	0.966	0.003	2.459	2.815	1.466	3.468	0.002	19.361			19.361	17.651	1.710
10:00:00	3.624	1.869	2.280	1.076	0.003	2.474	3.044	1.357	3.308	0.002	19.035			19.035	17.320	1.715
11:00:00	3.322	1.714	2.314	0.875	0.003	2.136	2.807	1.642	3.165	0.002	17.980			17.980	16.433	1.546
12:00:00	3.808	2.230	2.793	1.086	0.003	2.298	2.360	1.564	3.359	0.002	19.501			19.501	17.593	1.908
13:00:00	3.465	1.998	2.542	0.955	0.003	2.150	2.362	2.490	3.298	0.002	19.264			19.264	17.822	1.443
14:00:00	3.519	1.673	2.096	0.803	0.003	1.846	2.189	2.754	3.080	0.002	17.963			17.963	16.411	1.552
15:00:00	2.301	1.277	1.494	0.523	0.003	1.343	1.936	2.336	2.582	0.002	13.797			13.797	12.454	1.342
16:00:00	2.139	1.028	1.395	0.496	0.003	0.782	2.444	1.481	2.402	0.002	12.170			12.170	10.825	1.344
17:00:00	1.844	1.111	1.211	0.425	0.003	0.719	3.223	1.082	2.653	0.002	12.270			12.270	11.107	1.163
18:00:00	1.677	1.172	1.260	0.475	0.003	0.715	3.036	1.021	2.697	0.002	12.056			12.056	10.869	1.188
19:00:00	1.727	1.156	1.244	0.357	0.003	0.689	2.326	1.148	2.284	0.002	10.935			10.935	10.045	0.889
20:00:00	1.782	1.037	1.222	0.368	0.003	0.690	2.129	1.912	2.231	0.002	11.375			11.375	10.417	0.958
21:00:00	1.833	0.913	1.244	0.335	0.003	0.731	2.243	2.075	2.458	0.002	11.835			11.835	10.813	1.022
22:00:00	1.654	0.819	0.962	0.301	0.003	0.679	2.003	1.748	2.302	0.002	10.472			10.472	9.558	0.915
23:00:00	1.354	0.831	0.880	0.355	0.003	0.664	1.855	1.149	2.038	0.002	9.128			9.128	8.407	0.722
Всего	48.989	30.749	39.325	14.303	0.071	28.619	55.040	37.539	58.595	0.049	313.277			313.277	286.799	26.478

Начальник цеха электроснабжения ПАО "ЗМЗ" _____ И.А.Кузнецов

И.А. Кузнецов тел. 8 (831-61) 6-71-79

Сводная таблица нагрузок

Дата: 19.06.2024 г.

Наименование (потребитель/ТСО): ПАО "Заволжский моторный завод"

№ договора (Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг): №16-15/38-юр от 25.12.2015г

Часы	Потребитель (абонент), МВт		Субабоненты по тарифным группам, МВт				Всего по договору, без сторонних, МВт		Сторонние потреби-тели, МВт
	Производ-ственная	Непроиз-водственн ая	Двухста-вочные	Прочие односта вочные	Бюд-жетные	Население и мед.пункты	Актив. Мощность	Реакт. Мощность	
							МВт	МВар	
	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	8	9
0:00:00	0.505						0.505		8.087
1:00:00	0.631						0.631		7.768
2:00:00	0.498						0.498		7.518
3:00:00	0.453						0.453		7.747
4:00:00	0.457						0.457		7.070
5:00:00	0.369						0.369		8.014
6:00:00	0.757						0.757		9.436
7:00:00	1.555						1.555		15.077
8:00:00	1.834						1.834		18.357
9:00:00	1.710						1.710		17.651
10:00:00	1.715						1.715		17.320
11:00:00	1.546						1.546		16.433
12:00:00	1.908						1.908		17.593
13:00:00	1.443						1.443		17.822
14:00:00	1.552						1.552		16.411
15:00:00	1.342						1.342		12.454
16:00:00	1.344						1.344		10.825
17:00:00	1.163						1.163		11.107
18:00:00	1.188						1.188		10.869
19:00:00	0.889						0.889		10.045
20:00:00	0.958						0.958		10.417
21:00:00	1.022						1.022		10.813
22:00:00	0.915						0.915		9.558
23:00:00	0.722						0.722		8.407
Всего за сутки	26.478						26.478		286.799
Электро потребление за месяц									

Начальник цеха электроснабжения ПАО "ЗМЗ" _____ И.А.Кузнецов

И.А. Кузнецов тел. 8 (831-61) 6-71-79

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

Сводная таблица нагрузок субабонентов

и

Дата: 19.06.2024 г.

сторонних потребителей

Наименование (потребитель/ТСО): ПАО "Заволжский моторный завод"

№ договора(Сбыт- договор энергоснабжения/ ТСО договор оказания услуг): №16-15/38-юр от 25.12.2015г

Часы	Сторонние потребители, МВт											
	ООО "Стройкомплект ППК" и ИП "Фурфина" ГПП-2 ф-39, 48 Договор с ОАО "НСК"	ООО "Дайдо Металл Рус" ГПП-2 Договор ГЭС-ДМР-002	МУП "ТВК" ГПП-2 Договор с "НЭП"	ООО ФФ "УАЗ" ГПП-1, ГПП-2 Договор №82-18/Э с АО "МЭК" от 25.06.2018.	ООО "Сладкая Жизнь НН" РП-7 ЗМЗ Договор с ООО "Транс энерго сбыт"	ООО "ЛЗ "РосАлг" ГПП-1, ГПП-2 Договор № 75-18/Э с АО "МЭК" от 25.06.2018	ООО "Феррум" Договор с ООО "НЭП"	ООО "ЛЕОНИ" ГПП-2 ф-45, 49 Договор с ООО "МСК Энерго"	ООО ТММ	ООО "Заволжская мебельная компания" ГПП-2 ф-15, 54 Договор с ОАО "НСК"	Прочие потребители	Итого сторонние, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
0:00:00	0.221	1.715	0.233	1.732	0.078	3.674	0.021	0.298	0.004	0.018	0.093	8.087
1:00:00	0.243	1.479	0.233	1.652	0.080	3.818	0.021	0.151	0.003	0.017	0.069	7.768
2:00:00	0.227	1.395	0.229	1.635	0.081	3.778	0.021	0.083	0.004	0.017	0.050	7.518
3:00:00	0.219	1.352	0.233	1.593	0.083	4.041	0.020	0.085	0.004	0.016	0.103	7.747
4:00:00	0.219	1.065	0.233	1.562	0.080	3.757	0.022	0.087	0.004	0.017	0.024	7.070
5:00:00	0.293	1.197	0.228	1.789	0.076	3.974	0.021	0.197	0.004	0.016	0.221	8.014
6:00:00	0.482	1.420	0.234	3.327	0.098	3.448	0.020	0.255	0.004	0.017	0.132	9.436
7:00:00	0.607	1.912	0.234	7.930	0.123	3.716	0.020	0.301	0.003	0.112	0.118	15.077
8:00:00	0.697	2.263	0.245	9.776	0.135	4.317	0.127	0.361	0.003	0.241	0.193	18.357
9:00:00	0.645	2.271	0.266	9.462	0.145	3.897	0.185	0.359	0.007	0.223	0.191	17.651
10:00:00	0.647	2.239	0.263	9.398	0.141	3.737	0.136	0.354	0.093	0.187	0.125	17.320
11:00:00	0.706	2.074	0.256	8.211	0.136	3.791	0.167	0.359	0.408	0.206	0.120	16.433
12:00:00	0.669	2.221	0.241	9.524	0.131	3.858	0.094	0.358	0.196	0.124	0.178	17.593
13:00:00	0.563	2.317	0.240	8.693	0.138	4.723	0.203	0.370	0.219	0.218	0.137	17.822
14:00:00	0.506	2.185	0.239	7.398	0.126	4.701	0.196	0.363	0.341	0.184	0.172	16.411
15:00:00	0.462	1.968	0.233	4.722	0.118	4.088	0.153	0.361	0.117	0.164	0.069	12.454
16:00:00	0.266	2.224	0.233	3.278	0.118	3.939	0.196	0.356	0.011	0.031	0.174	10.825
17:00:00	0.242	2.751	0.233	3.245	0.122	3.908	0.124	0.351	0.006	0.028	0.098	11.107
18:00:00	0.253	2.646	0.228	3.178	0.125	3.786	0.159	0.335	0.005	0.027	0.127	10.869
19:00:00	0.244	2.289	0.232	3.055	0.118	3.555	0.035	0.331	0.006	0.023	0.158	10.045
20:00:00	0.227	2.321	0.232	3.012	0.114	4.053	0.030	0.321	0.009	0.023	0.077	10.417
21:00:00	0.258	2.664	0.227	2.934	0.102	4.165	0.021	0.323	0.009	0.023	0.087	10.813
22:00:00	0.233	2.415	0.233	2.880	0.099	3.277	0.020	0.320	0.004	0.025	0.052	9.558
23:00:00	0.245	2.214	0.233	2.577	0.085	2.613	0.020	0.318	0.004	0.026	0.072	8.407
Всего за сутки	9.372	48.595	5.688	112.560	2.653	92.615	2.031	6.996	1.464	1.982	2.844	286.799
Электропотребление за месяц												

Начальник цеха электроснабжения ПАО "ЗМЗ" _____ И.А.Кузнецов

Д.Н. Шульпин тел. 8(83161)6-63-80

Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день: