Ведомость учета замеров нагрузки

ПАО "Заволжский моторный завод"

Дата: 16.12.2015 г.

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, кВт, кВар,																													
	пс ГПП-1																пс ГПП-2													
	фид. №2	фид. №2,	фид. №2,	фид. №2,	фид. №24	фид. №24,	фид. №24,	фид. №24,	фид. №21	фид. №21,	фид. №21,	фид. №21,	фид. №43	фид. №43,	фид. №43,	фид. №43,	фид. №22	фид. №22,	фид. №22,	фид. №22,	фид. №1	фид. №1,	фид. №1,	фид. №1,	фид. №58	фид. №58,	фид. №58	фид. №58	фид. №35	фид. №35,	фид. №35,	фид. №35,
	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ	P (кВт)	Q (кВар)	I,A	U, кВ
	1				2				3				4				6				7				8				9			
0-1	1080	598	69	10,3	1609	775	101	10,2	958	261	56	10,3	1555	706	99	10,0	1564	67	86	10,5	2246	976	140	10,1	1434	448	84	10,3	1858	706	112	10,3
1-2	1030	616	67	10,3	1620	898	105	10,2	916	273	54	10,3	1457	642	92	10,0	1362	0	75	10,5	2227	567	132	10,1	1586	604	95	10,3	1876	609	111	10,3
2-3	1039	624	68	10,3	1568	1024	106	10,2	951	292	56	10,3	1447	660	92	10,0	1347	0	74	10,5	1707	603	104	10,1	1370	492	82	10,3	1982	692	118	10,3
3-4	1029	624	68	10,3	1657	933	108	10,2	1586	316	91	10,3	1415	650	90	10,0	1348	0	74	10,5	2656	637	156	10,1	1335	433	79	10,3	2130	735	126	10,3
4-5	1022	627	67	10,3	1440	808	94	10,2	1505	379	87	10,3	1380	642	88	10,0	1270	0	70	10,5	2802	760	166	10,1	1539	399	89	10,3	1654	562	98	10,3
5-6	1054	620	69	10,3	1337	875	91	10,2	1519	402	88	10,3	1344	641	86	10,0	1333	0	73	10,5	1768	508	105	10,1	1708	489	100	10,3	1642	584	98	10,3
6-7	1452	569	88	10,3	1622	827	103	10,2	1773	403	102	10,3	1360	651	87	10,0	1713	0	94	10,5	1501	474	90	10,1	1803	462	104	10,3	1929	681	115	10,3
7-8	2119	828	128	10,3	2359	1743	166	10,2	4056	1238	238	10,3	1971	1160	132	10,0	3114	1311	186	10,5	1827	490	108	10,1	1876	663	112	10,3	2926	1636	188	10,3
8-9	2108	1318	142	10,1	3176	2887	243	10,2	6192	2843	394	10,0	2320	1553	161	10,0	4980	3525	349	10,1	1815	775	114	10,0	1893	840	119	10,1	3856	2680	269	10,1
9-10	2027	1398	141	10,1	3554	2742	254	10,2	6095	2777	387	10,0	2172	1436	151	10,0	5068	3279	345	10,1	2002	784	124	10,0	1664	786	106	10,0	3794	2644	267	10,0
10-11	1837	1245	127	10,1	3617	2682	255	10,2	5765	2536	364	10,0	2127	1424	148	10,0	4971	3416	349	10,0	1828	729	114	10,0	1710	745	108	10,0	3712	2709	266	10,0
11-12	1850	1225	127	10,1	3135	2353	222	10,2	5388	2079	334	10,0	1972	1261	135	10,0	4130	2455	278	10,0	1917	759	119	10,0	1830	697	113	10,0	3444	2078	233	10,0
12-13	2060	1390	142	10,1	3543	3243	272	10,2	3138	3203	204	10,0	2283	1692	164	10,0	4627	3678	338	10,1	2674	1231	170	10,0	2124	934	133	10,1	3721	2845	268	10,1
13-14	2026	1444	142	10,1	3328	2898	250	10,2	5682	2728	365	10,0	2222	1485	155	10,0	4647	3528	330	10,2	2632	1158	165	10,1	2347	907	143	10,2	3732	2654	260	10,2
14-15	2374	1528	162	10,1	3272	2768	243	10,2	5572	2527	354	10,0	2188	1442	151	10,0	4483	3376	315	10,3	2295	1083	145	10,1	1905	517	112	10,2	3733	2604	258	10,2
15-16	1607	750	102	10,1	2699	1913	187	10,2	3785	1072	225	10,1	1883	935	121	10,0	3352	1636	209	10,3	1654	612	101	10,1	1336	403	79	10,2	3064	1640	197	10,2
16-17	1264	529	78	10,2	2384	1322	154	10,2	2556	948	153	10,3	1574	764	101	10,0	2301	559	130	10,5	1552	460	93	10,1	1407	480	84	10,2	2433	776	143	10,3
17-18	1079	598	70	10,2	2344	1316	152	10,2	2368	891	142	10,3	1579	744	101	10,0	2421	825	141	10,5	1407	536	86	10,1	2040	925	126	10,3	2678	1156	164	10,3
18-19	1081	588	70	10,2	2388	1277	153	10,2	2116	784	127	10,3	1546	756	100	10,0	2373	783	138	10,5	1264	451	77	10,1	2127	458	122	10,3	2846	1128	172	10,3
19-20	1063	604	69	10,2	2208	1186	142	10,2	2067	692	122	10,3	1501	702	96	10,0	2346	660	134	10,5	1843	404	108	10,1	1732	502	101	10,3	2715	982	162	10,3
20-21	1228	524	76	10,2	2422	1224	154	10,2	2114	760	126	10,3	1516	751	98	10,0	2035	508	115	10,5	1800	526	107	10,1	1892	483	110	10,3	2154	856	130	10,3
21-22	1238	504	76	10,2	2450	1226	155	10,2	2244	789	134	10,3	1468	699	94	10,0	2254	650	129	10,5	1980	831	123	10,1	2115	636	124	10,3	2412	1068	148	10,3
22-23	1232	505	75	10,2	1970	1045	126	10,2	2067	704	122	10,3	1478	699	95	10,0	2169	614	124	10,5	2088	588	124	10,1	1780	499	105	10,2	2204	940	134	10,3
23-24	1156	541	72	10,2	1864	994	120	10,2	1588	524	94	10,3	1518	668	96	10,0	2013	519	114	10,5	1458	492	88	10,1	1522	396	89	10,2	2138	890	130	10,3
Всего	35055	19797			57566	38959			72001	29421			41276	22763			67221	31389			46943	16434			42075	14198			64633	33855		

Главный специалист по электроэнергетике - начальник ЦЭиКЭС ПЭ СОО ОАО "ЗМЗ" _____ А.Г.Кузнецов

Д.Н. Шульпин тел. 8(83161)6-63-80